

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 29083

Rilasciato il 16-08-2012

Scadenza il 16-08-2022

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via A. Repetto 6 int. 6 sc sx

Proprietà: Università degli Studi di Genova

Anno di costruzione: ante 1976

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 47.44

Volume lordo V [m^3]: 196.02

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.3

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 392

Sezione: GED

Foglio: 43


Sub: 15

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 89.67 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 77.43 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.96 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 0.83 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 29083

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 62.06 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 50.91 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.09

Valore raggiungibile: 1.09

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 21.83 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 21.83 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione finestre	12.24	5200	>10
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Firma, timbro e numero del certificatore: