

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 71997

Rilasciato il 01-12-2014

Scadenza il 01-12-2024

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Felice Cavallotti 9/3 - Genova

Proprietà: Università degli Studi di Genova

Anno di costruzione: Anni cinquanta

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 75.86

Volume lordo V [m^3]: 341.46

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.34

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 192

Sezione: GEB

Foglio: 72


Sub: 8

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 142.97 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 103.82 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.43 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.76 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 71997

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 93.17 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 62.05 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.25

Valore raggiungibile: 1.24

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 26.9 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 26.9 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione serramenti + Isolamento cassonetto	39.15	7000	12
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nessun intervento	0	0	0
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nessun intervento	0	0	0
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione serramenti + Isolamento cassonetto	39.15	7000	12

Firma, timbro e numero del certificatore:

Il Certificatore Istituzionale N° 6654

Ing. Marco Cartesegna